


<b>Prüfbericht-Nr.:</b> <i>Test Report No.:</i>	<b>50242840 001</b>	<b>Auftrags-Nr.:</b> <i>Order No.:</i>	168109669	Seite 1 von 4 <i>Page 1 of 4</i>	
<b>Kunden-Referenz-Nr.:</b> <i>Client Reference No.:</i>	N/A	<b>Auftragsdatum:</b> <i>Order date:</i>	28.03.2019		
<b>Auftraggeber:</b> <i>Client:</i>	Paneltek Ceramics PTE. LTD. 60 Paya Lebar Road, #11-01 Paya Lebar Square 409051 Singapore				
<b>Prüfgegenstand:</b> <i>Test item:</i>	Ceramic Tiles (Terracotta Panels)				
<b>Bezeichnung / Typ-Nr.:</b> <i>Identification / Type No.:</i>	Type: Terracotta Panel, Color: Red-01 Size: L1410xW310xT30mm				
<b>Auftrags-Inhalt:</b> <i>Order content:</i>	General test service				
<b>Prüfgrundlage:</b> <i>Test specification:</i>	GB/T 13475-2008				
<b>Wareneingangsdatum:</b> <i>Date of receipt:</i>	22.02.2019				
<b>Prüfmuster-Nr.:</b> <i>Test sample No.:</i>	1902011				
<b>Prüfzeitraum:</b> <i>Testing period:</i>	24.04.2019 – 13.05.2019				
<b>Ort der Prüfung:</b> <i>Place of testing:</i>	Beijing				
<b>Prüflaboratorium:</b> <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd. Xiamen Branch				
<b>Prüfergebnis*:</b> <i>Test result*:</i>	Refer to the following page				
<b>geprüft von / tested by:</b>		<b>kontrolliert von / reviewed by:</b>			
21.06.2019	Dora Long / PE	21.06.2019	Luke Xu / Reviewer		
<b>Datum</b> <i>Date</i>	<b>Name / Stellung</b> <i>Name / Position</i>	<b>Unterschrift</b> <i>Signature</i>	<b>Datum</b> <i>Date</i>	<b>Name / Stellung</b> <i>Name / Position</i>	<b>Unterschrift</b> <i>Signature</i>
<b>Sonstiges / Other:</b>					
N/A					
<b>Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:</b> <i>Condition of the test item at delivery:</i>		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>			
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet					
Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested					
<p><b>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</b></p> <p><i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i></p>					

v04



Prüfbericht-Nr.: 50242840 001  
Test Report No.:

Seite 3 von 4  
Page 3 of 4

**Produktbeschreibung**  
**Product description**

1	<b>Produktdetails</b> <i>Product details</i>	Type: Terracotta Panel, Color: Red-01
2	<b>Maße / Gewicht</b> <i>Dimensions / Weight</i>	L1410mm x W310mm x T30mm
3	<b>Bedienelemente</b> <i>Operating elements</i>	N/A
4	<b>Ausstattung / Zubehör</b> <i>Equipment / Accessories</i>	N/A
5	<b>Verwendete Materialien</b> <i>Used materials</i>	N/A
6	<b>Sonstiges</b> <i>Other</i>	N/A

front



back



profile



N/A

Prüfbericht-Nr.: 50242840 001  
Test Report No.:

Seite 4 von 4  
Page 4 of 4

Absatz	Selected test(s) as requested by client	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung
Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Measuring results - Remarks	Evaluation

## Steady-state Thermal Transmission Property

Test Period:	24.04.2019 – 13.05.2019
Test Method:	GB/T 13475-2008
Specimen Dimension	1430mm×1430mm×30mm, made in pieces of: 1430 mm×300mm×30mm, 4pcs, 1430 mm×230mm×30mm, 1pcs

Test Item	Test Result
Thermal transmittance	4.36 W/(m <sup>2</sup> ·K)

Remark: The test specimens were prepared by client.

END OF TEST REPORT

DRAFT