



<b>Prüfbericht-Nr.:</b> <i>Test Report No.:</i>	<b>50241747 001</b>	<b>Auftrags-Nr.:</b> <i>Order No.:</i>	168109669	Seite 1 von 6 <i>Page 1 of 6</i>
<b>Kunden-Referenz-Nr.:</b> <i>Client Reference No.:</i>	N/A	<b>Auftragsdatum:</b> <i>Order date:</i>	28.03.2019	
<b>Auftraggeber:</b> <i>Client:</i>	Paneltek Ceramics PTE. LTD. 60 Paya Lebar Road, #11-01 Paya Lebar Square 409051 Singapore			
<b>Prüfgegenstand:</b> <i>Test item:</i>	Ceramic Tiles (Terracotta Panels)			
<b>Bezeichnung / Typ-Nr.:</b> <i>Identification / Type No.:</i>	Type: Terracotta Panel, Color: Grey-02 Size: L891xW310xT30mm, Serial No.: F30*310			
<b>Auftrags-Inhalt:</b> <i>Order content:</i>	Type examination			
<b>Prüfgrundlage:</b> <i>Test specification:</i>	EN 14411:2012 EN 14411:2016 Ceramic tiles - Definition, classification, characteristic and marking Annex A: Requirements for extruded ceramic tiles of Group A1 <sub>b</sub> (0.5%<E <sub>b</sub> ≤3%)(Natural)			
<b>Wareneingangsdatum:</b> <i>Date of receipt:</i>	22.02.2019	Detaillierte Fotodokumentation Seite 3 und / oder Anlage zu diesem Bericht  Detailed photo documentation page 3 and / or appendix to this report		
<b>Prüfmuster-Nr.:</b> <i>Test sample No.:</i>	1902006			
<b>Prüfzeitraum:</b> <i>Testing period:</i>	07.04.2019 – 27.05.2019			
<b>Ort der Prüfung:</b> <i>Place of testing:</i>	Fuzhou			
<b>Prüflaboratorium:</b> <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd. Xiamen Branch			
<b>Prüfergebnis*:</b> <i>Test result*:</i>	Pass			
<b>geprüft von / tested by:</b>	<b>kontrolliert von / reviewed by:</b>			
03.06.2019 Dora Long / PE 	03.06.2019 Luke Xu / Reviewer 			
<b>Datum</b> <i>Date</i>	<b>Name / Stellung</b> <i>Name / Position</i>	<b>Unterschrift</b> <i>Signature</i>	<b>Datum</b> <i>Date</i>	<b>Name / Stellung</b> <i>Name / Position</i>
<b>Sonstiges / Other:</b> N/A				
<b>Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:</b> <i>Condition of the test item at delivery:</i>		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>		
* Legende: 1 = sehr gut      2 = gut      3 = befriedigend      4 = ausreichend      5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)      F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)      N/A = nicht anwendbar      N/T = nicht getestet Legend: 1 = very good      2 = good      3 = satisfactory      4 = sufficient      5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s)      F(ail) = failed a.m. test specification(s)      N/A = not applicable      N/T = not tested				
<b>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</b> <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				

**Prüfbericht-Nr.: 50241747 001**  
Test Report No.:

**Liste der verwendeten Prüfmittel**  
**List of used test equipment**

<b>Prüfmittel</b> <i>Test equipment</i>	<b>Prüfmittel-Nr. / ID-Nr.</b> <i>Equipment No. / ID-No.</i>	<b>Nächste Kalibrierung</b> <i>Next calibration</i>
The size of ceramic tile comprehensive tester	644671;648031 642613;506468;504755	2020.01.08
Electronic Balance	199635AK1001	2020.01.23
Drying Oven	200835PD0055	2019.12.19
The ceramic vacuum water absorption tester	201335PD0003	2019.12.19
The bending tester	201335PD0002	2019.12.19
The frost resistance chamber	200835PD0033	2019.12.19
The linear thermal expansion tester	200835PD0032	2019.12.19
The moisture expansion tester	201035PD0054	2019.12.19
The impact resistance tester	201035PD0052	2019.12.19
Colorimeter	201839TAF006	2020.08.13

Prüfbericht-Nr.: 50241747 001  
Test Report No.:



Seite 3 von 6  
Page 3 of 6

**Produktbeschreibung**  
**Product description**

1	Type	Terracotta Panel
2	Brand	N/A
3	Surface finish	Unglazed
4	Color	Grey-02
5	Size	Size: L891xW310xT30mm
6	Serial No.	F30*310

front

back



profile



Blank

**Should you require the complete version of certificates, please contact us at [inquiry@paneltekterracotta.com](mailto:inquiry@paneltekterracotta.com)**